


LEGENDA:

- 1 - MC 65 Kocioł gazowy kondensacyjny o znamionowej mocy cieplnej 68kW F-my DeDietrich - szt. 1
- 2 - PS 1000-2-bufor ciepła o pojemności 1,000l F-my De Dietrich - szt. 1
- 3 - B 800-2-biwalentny podgrzewacz c.w.u. o pojemności 800l F-my De Dietrich - szt. 1
- 4 - SchucoSol K kolektory słoneczne F-my Schuco - szt.6 x2
- 5 - naczynie wzbiorcze o pojemności 108l F-my Schuco - szt. 1
- 6 - zawór bezpieczeństwa po stronie systemu solarnego F-my Schuco - szt. 1
- 7 - moduł hydrauliczny systemu solarnego F-my Schuco - szt. 1
- 8 - regulator systemu solarnego F-my Schuco - szt. 1
- 9 - pompa cyrkulacyjna c.w.u. UPE 25-60 B F-my Grundfos - szt. 1
- 10 - naczynie wzbiorcze przy kolele reflex N50 F-my Reflex - szt. 1
- 11 - filtroodmuniak DN 50- szt. 1
- 12 - pompa ładująca obieg c.w.u. UPE 15-40 F-my Grundfos - szt. 1
- 13 - pompa ładująca obieg c.o. UPE 32-40 F-my Grundfos - szt. 1
- 14 - pompa obiegu S1 MAGNA 32-100 F-my Grundfos - szt. 1
- 15 - pompa obiegu S2 MAGNA 32-100 F-my Grundfos - szt. 1
- 16 - pompa obiegu S3 UPE 32-60 F-my Grundfos - szt. 1
- 17 - moduł hydrauliczny przy kolele wraz z zaworem bezpieczeństwa F-my De Dietrich - szt. 1
- 18 - naczynie wzbiorcze przy inst. c.o. reflex N 200 F-my Reflex - szt. 1
- 19 - filtroodmuniak DN 50- szt. 1
- 20 - rozdzielacz DN 100, L=1,2m - szt. 2
- 21 - zawór 3-drogowy 3 MG20 Kv=4 ESBE z sflownikiem typ 60
- 22 - zawór 3-drogowy 3 MG25 Kv=8 ESBE z sflownikiem typ 60
- 23 - konsola DIEMATIC 3 + 2 Karty FM48
- 24 - przepornowe naczynie wzbiorcze dla wody potnej REFIX DA40 - szt.1
- 25 - zawór 3-drogowy DN20 z sflownikiem szt.1
- 28 - zawór bezpieczeństwa SYR 2115 3/4" D=31mm
- 29 - neutralizator skroplin NKS-10



BIURO INŻYNIERSKIE "INTECH"		"StudioCAD"	
DANIEL FLORCZAK			
KĘPNO ul. POZNAŃSKA 35 TEL. (062) 78-248-57			
e-mail : intech@onet.pl			
Projekt: HALA SPORTOWA z ZAPLECZEM HIG.-SAN. i ŁĄCZNIKIEM DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY w BORZĘCZAKACH			
Adres: Borzęcizki 9, dz. nr ew. 115/1			
Inwestor: Gmina Kozmin Wielkopolski		STADIUM: P.B.	
ul. Stary Rynek 11, 63-720 Kozmin Wlkp.		SKALA: ---	
SCHEMAT KOTŁOWNI		BRANŻA: SANITARNA	
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Witczak		
NR UPR. PROJ.	58-90-GW		
SPRZĄDZAJĄCY	mgr inż. Ewa Ścierańska		
NR UPR. PROJ.	194/01/DUW		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Anna Siwek		
DATA CZERWIEC 2007	RSUNEK NR 2/S	STRONA NR	