



LEGENDA:

- 1 - MC 65 Kocioł gazowy Kondensacyjny o znamionowej mocy cieplnej 65kW f-my DeDietrich - szt. 1
- 2 - PS 1000-2 bufor ciepła o pojemności 1000l f-my De Dietrich - szt. 1
- 3 - B 800-2 biwalentny podgrzewacz c.w.u. o pojemności 500l f-my De Dietrich - szt. 1
- 5 - naczynie wzbiorcze o pojemności 105l f-my Schuco - szt. 1
- 6 - zawór bezpieczeństwa po stronie systemu solarnego f-my Schuco - szt. 1
- 7 -moduł hydrauliczny systemu solarnego f-my Schuco - szt. 1
- 9 - pompa cyrkulacyjna c.w.u. UPE 25-60 B f-my Grundfos- szt. 1
- 10 - naczynie wzbiorcze przy kotle reflex N 80 f-my Reflex - szt. 1
- 11 - filtr-wodmulnik DN 50- szt. 1
- 12 - pompa ładująca obieg c.w.u. UPE 15-40 f-my Grundfos- szt. 1
- 13 - pompa ładująca obieg c.o. UPE 32-40 f-my Grundfos- szt. 1
- 14 - pompa obiegu S1 UPE 32-80 f-my Grundfos- szt. 1
- 15 - pompa obiegu S2 UPE 32-80 f-my Grundfos- szt. 1
- 16 - pompa obiegu S3 UPE 32-60 f-my Grundfos- szt. 1
- 17 - moduł hydrauliczny przy kotle wraz z zaworem bezpieczeństwa f-my De Dietrich- szt. 1
- 18 - naczynie wzbiorcze przy inst. c.o. reflex N 250 f-my Reflex - szt. 1
- 19 - filtr-wodmulnik DN 50- szt. 1
- 20 - rozdzielacz DN 80 - szt. 2
- 21 - zestaw wodomierzowy DN 40 - szt.1

- _____ woda zimna
- _____ woda zimna p.poz
- _____ woda gorąca
- _____ woda cyrkulacyjna
- _____ woda zmieszana

RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100

BIURO INŻYNIERSKIE "INTECH"		"StudiocAD"	
DANIEL FUDRZAK		TEL. (062) 78-248-57	
KĘPNO UL. PUZNAŃSKA 35		e-mail : intech@netpi.pl	
Projekt: HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM HIG-SAN, I ŁĄCZNIKIEM DO ISTNIEJĄCEJ SZKOLY W BORZĘCZAKACH			
Adres: Borzęczi 9, dz. nr ew. 115/1			
Inwestor: Gmina Kozmin Wielkopolski ul. Słony Rynek 11, 63-720 Kozmin Wlkp.		SYMBOL: P.B.	
INSTALACJA WODOCIĄGOWA		SKALA 1:100	
RZUT PRZYZIEMIA		BRANŻA: SANITARNA	
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Witczak		
NR UPR. PROJ.	58-90-GW		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ewa Ścierańska		
NR UPR. PROJ.	194/01/DUW		
ASISTENT PROJ.	mgr inż. Anna Świek		
DATA CZERWIEC 2007	RSRUNEK NR 7/IS	STRONA NR	