

Zapytanie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w pieniądzu wpłacone w kasie Zamawiającego?
2. Czy zamawiający żąda należytego zabezpieczenia umowy wniesionego w chwili podpisania umowy w wysokości 7% czy 4% wartości podanej w ofercie – zgodnie z § 9 wzoru Umowy ?
3. Proszę o określenie koloru wszystkich drzwi aluminiowych ciepłych?
4. Proszę o podanie rodzaju okucia?
5. Proszę o podanie ilości zamków w drzwiach ?
6. Czy mamy wyceniać klamkę lub pochwyt ?
7. Czy parapety wewnętrzne (zał.6 i zmieniony 7) mają być PCV białe?
8. Czy parapety zewnętrzne (zał.6 i zmieniony 7) mają być stalowe białe?
9. W SIWZ punkt III przedmiotem zamówienia jest: „dostawa i montaż nowych okien(drzwi PCV” natomiast w załączniku zmienionym 7 wymienione są drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe sztuk 3:
  - a) czy drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe mają być białe?
  - b) czy drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe przy ulicy Krotoszyńskiej 16 mają mieć do połowy wysokości gładką białą płytę, a w górnej części zwykłą szybę standard?
  - c) czy drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe w Borzęcizkach w liczbie sztuk 2 są całe wypełnione gładką białą płytą ?
  - d) czy konstrukcja drzwi zewnętrznych aluminiowych ciepłych w liczbie sztuk 3 obejmuje jeden zamek na wkładkę czy dwa dolny i górny?
10. Jakimi kategoriami należy się kierować przy wyborze nawiewnika czy może nim być Regel Air biały ręcznie sterowany?
11. Czy w jednym oknie (tam gdzie jest napisane) ma być tylko jedna sztuka nawiewnika niezależnie od ilości skrzydeł?
12. W jaki sposób nawiewnik ma być zamontowany u góry czy na dole okna i czy sposób ich montażu ma mieć określone warunki techniczne czy zachowując funkcje nawiewnik ma być montowany według .....(nieczytelny druk) dostawcy?

## Odpowiedzi:

- 1) Dopuszcza się wniesienie wadium w pieniądzu wpłacone w kasie Zamawiającego.
- 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 7 % wartości podanej w ofercie.  
§ 9 wzoru umowy powinien posiadać następujące brzmienie „Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 7 % ceny całkowitej podanej w ofercie w chwili podpisania nn. umowy. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, natomiast 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i zwrócone niezwłocznie po upływie okresu gwarancji.”
- 3) Wszystkie drzwi aluminiowe mają być koloru brązowego lub białego
- 4) Okucie drzwi standardowe (dowolne)
- 5) Ilość zamków w drzwiach – 1
- 6) Drzwi winny być wycenione razem z klamką
- 7) Tak
- 8) Nie, stalowe brązowe
- 9) a) białe lub brązowe  
b) tak (płyta może być brązowa)  
c) tak (płyta może być brązowa)  
d) jeden zamek na wkładkę (dolny lub górny)
- 10) Tak
- 11) Tak
- 12) Nawiewnik ma być zamontowany na dole okna