

## Zapytanie

- 1) W związku z koniecznością wyceny stolarki okiennej i drzwiowej prosimy o załączenie jej rysunku do dokumentacji projektowej
- 2) Jako uczestnik postępowania przetargowego zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na temat krzeseł w sali widowiskowej (zgodnie z projektem w ilości 164szt.), ponieważ w przedmiarach brak takiej pozycji. W związku z tym, czy mamy je wyceniać i jakiego typu mają one być? Ponadto przewiduje się wyposażenie obiektu w 8 gaśnic proszkowych z proszkiem ABC o zawartości środka gaśniczego 6kg. W której pozycji w przedmiarach należy je uwzględnić?

## Odpowiedzi:

- 1) Rozmieszczenie oraz rodzaj stolarki okiennej i drzwiowej przedstawiony został na rys. nr 10 „Elewacje”, natomiast wymiary okien i drzwi zawarte zostały w przekrojach poziomych poszczególnych kondygnacji. W oknach z pojedynczą szybą należy zastosować system uchylno – rozwierny, natomiast w pozostałych jeden element uchylno – rozwierny, pozostałe system uchylny.
- 2) Wyposażenie sali widowiskowo – kinowej w 164 krzesła oraz 8 gaśnic nie dotyczy zakresu przedmiotu zamówienia.