

Zapytanie:

1. Kosztorys branży budowlanej w pozycji nr 26 „Drzwi stalowe przeszklone z ościeżnicą pow. do 2m² – drzwi malowane – proszkowo” w ilości 17,88 m² zawiera nakłady na drzwi stalowe pełne, natomiast z opisu wynika że mają być przeszklone. W załącznikach do SIWZ nie ma zestawienia stolarki drzwiowej ani okiennej. Z opisu budowlanego wynika, że drzwi zewnętrzne oraz rozdzielnia stref ogniowych powinny mieć klasę odporności ogniowej natomiast na projekcie nie jest to uwzględnione. Proszę o uzupełnienie SIWZ o załącznik z zestawieniem stolarki drzwiowej. Proszę o określenie ilości i typu stolarki drzwiowej stalowej oraz o wskazanie, które drzwi są stalowe, a które zwykle konfekcjonowane.
2. W związku z przedstawionym pytaniem o rodzaj stolarki drzwiowej i bardzo krótkim okresem czasu do jej ponownej wyceny zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia postępowania przetargowego o 7 dni co pozwoli na jej wycenę.
3. Czy zamawiający dysponuje projektem wykonawczym instalacji wentylacji, a ściśle konstrukcji pod centralę wentylacyjną?. Prosimy o załączenie.
4. Czy zamawiający przewidział dodatkowe obciążenie dachu pod centralę wentylacyjną i konstrukcję centrali (szacowana waga centrali i konstrukcji ok 4 ton)
5. Czy kolor stolarki okiennej (mahoń) ma być jednostronny czy dwustronny – jest to istotny czynnik cenowy ?

Odpowiedź:

- 1) Ujęte w pozycji 26 kosztorysu drzwi, mają być przeszklone. Drzwi zewnętrzne oraz rozdzielnie stref ogniowych muszą posiadać klasę odporności ogniowej. Rozmieszczenie oraz rodzaj stolarki okiennej i drzwiowej przedstawiony został na rys. nr 10 „Elewacje”, natomiast wymiary okien i drzwi zawarte zostały w przekrojach poziomych poszczególnych kondygnacji. W oknach z pojedynczą szybą należy zastosować system uchylno – rozwierny, natomiast w pozostałych jeden element uchylno – rozwierny, pozostałe system uchylny. Drzwi stalowe oraz drzwi konfekcjonowane zostały rozgraniczone i ujęte w kosztorysie ofertowym, na podstawie którego należy je wycenić.
- 2) Termin składania ofert w postępowaniu nie zostaje przesunięty i upływa w dniu 05.01.2010r. o godz. 9:45
- 3) Konstrukcja pod centrale wentylacyjną została naniesiona na rysunku nr 7.(poz.3)
- 4) W projekcie uwzględniono dodatkowe obciążenie dachu pod centralę wentylacyjną, rysunek nr 7 (słup stalowy, podciąg stalowy)
- 5) Kolor stolarki okiennej (mahoń) ma być jednostronny – od wewnątrz biały.