

Zapytanie do przetargu na remont sali wiejskiej we Wrotkowie, które zostało złożone po terminie przewidzianym ustawowo na ich składanie.

Zapytanie:

1. Proszę dodanie na stronie z przetargiem na sale wiejską we Wrotkowie jak mają wyglądać okna (poz 24, 25, 26) oraz wyjaśnić poz 44 jest podana wełna 20cm i krotność 4 z czego wychodzi grubość 80cm a prawdopodobnie miało być podstawowa grubość 5cm i krotność 4 co w sumie daje 20cm która opcja jest prawidłowa

Odpowiedź:

- 1) Podstawowa grubość wełny to 5 cm, krotność 4, co daje łączną grubość wełny 20 cm. Rysunki okien nie pojawią się na stronie internetowej, typ i rodzaj okien zgodnie z przedmiarem i kosztorysem.