

Zapytanie:

1. Proszę o udzielenie informacji na temat wywozu gruzu z terenu budowy, rusztowań – jakie są wymagania?
2. Proszę o określenie wymogów dotyczących membrany dachowej, jaka grubość ? Czy są jakieś zastrzeżenia do danego producenta membrany dachowej ?

Odpowiedź:

- 1) Oferent winien wliczyć w koszty wywóz gruzu ceglanego do 2km, koszty związane z utylizacją gruzu poniesie inwestor. Zamawiający nie stawia żadnych wymogów odnośnie rusztowań.
- 2) Nie ma żadnych zastrzeżeń co do producentów membran dachowych.

Parametry membrany:

- masa powierzchniowa ca. 110 g/m²
- paroprzepuszczalność – 1800/3000 g/m²/24h
- odporność UV – 3 m-ce
- wytrzymałość na zerwanie: wzdłużna 220N/5cm, poprzeczna 160N/5cm,
- wartość Sd – 0,02 m
- odporność temperaturowa ca. od -40°C do +95°C
- Wodoszczelność >1500/4500 mm H₂O
- Odporność na zerwania na gwoździu >100 N