

Pytania:

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących posadzki wigwamu. W kosztorysie uwzględniono posadzkę z kamienia łamanego 3-5cm na piasku natomiast w opisie do projektu kostkę brukową typu "starobruk: (pkt. 8.6 opisu).
2. Proszę sprecyzować parametry techniczne kamienia łamanego j.w. bądź podać przykładowe w celu poprawnej wyceny.

Odpowiedzi:

1. Posadzka wigwamu ma być wykonana z kamienia łamanego 3-5cm na piasku (zgodnie z kosztorysem).
2. Płyty kamienne tarasowe (o nieregularnym kształcie) grubości 3-5cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni zasypką granitową.

Przykładowe ułożenie płyt kamiennych:



Dyrektor GZIK

/-/Leszek Ziętkiewicz