

Odpowiedzi na pytania

- Ad.1. wyposażenie gastronomiczne nie jest objęte przetargiem
- Ad.2. wywóz gruzu nie jest objęty przetargiem – gruz zostanie zagospodarowany na terenie działki
- Ad.3. utwardzenie i zagospodarowanie terenu nie jest objęte przetargiem
- Ad.4. nie należy uwzględniać zbrojenia posadzek w części remontowanej
- Ad.5. wykładzina homogeniczna gr. 2-2,5mm, odporna na kółka foteli, klasa ścieralności – P – bardzo wysoka. Wykładzina zgrzewana wraz z wywinięciem na ścianę jako cokolik. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi Inwestorowi wzornik kolorów i zostaną uzgodnione wzory (zastosowanie kilku kolorów)
- Ad.6. nie należy przyjmować w wycenie wykonania warstwy wyrównującej z mas samopoziomujących
- Ad.7. należy przyjąć w poz. 80 farbę olejną, natomiast w poz. 81, 82, 249, 250 farbę lateksową
- Ad.8. Osłony na grzejniki z lakierowanej płyty MDF z nawierconymi otworami w kształcie kół. Osłony z zaokrąglonymi krawędziami i rogami.
- Ad.9. Dopuszcza się zastosowanie drzwi aluminiowych.
- Ad.10. rama z klejony drewna iglastego, wypełnienie plaster miodu, całość obłożona obustronnie płytą HDF, okleina sztuczna
- Ad.11. ścianki i drzwi z laminatu kompaktowego HPL gr 10mm
- Ad.12. Do wyceny należy przyjąć jedną ławę kominiarską, ze stopniami kominiarskimi w ilości 10 szt – (do karpiówki), drabinki przeciwśniegowe – 50 mb, kosze, gęsiory, obróbki w/g dokumentacji (rzut dachu).
- Ad.13. w poz. 125 należy przyjąć ceramiczną karpiówkę – krycie pojedyncze, natomiast w poz. 281 przyjąć dachówkę ceramiczną płaską, angobowaną (np. NIBRA G-10)
- Ad.14. Oddymianie klatki schodowej w/g załączonej dokumentacji.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Jarosław Ratajczak