

Pytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Koźminie Wielkopolskim.

Pytanie: Opis w projekcie mówi o zastosowaniu przepompowni dwupompowej lecz rysunek pompowni przedstawia przepompownie jednopompową. Proszę o jednoznaczne wskazanie jaka ma być pompownia – jednopompowa czy dwupompowa?

Odpowiedź: Jednopompowa zgodnie z rysunkiem.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Jarosław Ratajczak
Zastępca Burmistrza