

GK 341/18/06

Oferenci
-w s z y s c y -

Dotyczy: zapytania do SIWZ na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów „czy wymagany jest certyfikat ITB czy też wystarcza certyfikat jakości wydany w innym kraju Unii Europejskiej” zamawiający informuje, że

„Zgodnie z Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz. 881 wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli posiada oznaczenie CE. - Wyjaśnienie w art.5.1 ww Ustawy.

Mając ten znak dla określonego wyrobu można go stosować w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Wyrób budowlany można stosować także mając aprobatę techniczną danego kraju lub europejską aprobatę techniczną. Na podstawie certyfikatu jakości nie można wprowadzać wyrobu budowlanego do realizacji robót budowlanych. Certyfikat jakości jest dokumentem ważnym ale jedynie pomocniczym np. do udzielenia aprobaty technicznej.”

Otrzymują:

Wszyscy Oferenci pobierający SIWZ na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej.